

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска
«Центр развития ребенка - детский сад № 38»
г. Омск - 76, ул. Юбилейная, 5а, телефон 57-00-49

План мероприятий по устранению нарушений по выполнению предписаний
Госпожнадзора:

по предписанию № 10/1 от 11.01.2022 года

№	Мероприятия	Сроки	Отметка о выполнении	Ответственные
1	При срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации не выполняется отключение устройства разблокирования дверей эвакуационного выхода	До 01.11.2022	нет финансирование на разблокирования дверей эвакуационного выхода, планируется в 2025 году.	заведующий
2	Здание литеры Б (технического) паспорта нежилого строения от 23.06.2010 (овощехранение, склад) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	До 01.11.2022	Отсутствует финансирование	заведующий
3	При срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации не выполняется блокирование системы вентиляции, а именно не проходит её отключение при получении сигнала «пожар» от системы автоматической пожарной сигнализации	До 01.11.2022	Отсутствует финансирование	заведующий
4	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных	До 01.11.2022	Нет финансирование. Планируется в 2025 году	заведующий

открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты			
--	--	--	--

Заведующий



О.П. Михайлина