

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, № КНМ 55220061000201543335 от 11.01.2022

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел. 8(3812)25-65-16, info@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Октябрьскому административному округу г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644021, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 281, тел. 8(3812)46-49-33,

tond_oao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 10/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: бюджетному дошкольному образовательному учреждению г. Омска

«Центр развития ребенка – детский сад № 38»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора
Октябрьского административного округа г. Омска по пожарному надзору Парыкина
Алексея Игоревича № 10 от «11» января 2022 года

в период с «14» января 2022 г. по «19» января 2021 г.

государственным инспектором Октябрьского административного округа г. Омска

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

по пожарному надзору Поделец Максимом Сергеевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено внеплановая выездная проверка по адресу (местоположению): 644076, г. Омск
(контрольное (надзорное) мероприятие)

Омск, улица Юбилейная, д. 5, «А»

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий бюджетным дошкольным образовательным учреждением г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 38» Михайлина Ольга Прокопьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|--|--|---|----------------------|
| 1. | здание литера Б (технического паспорта нежилого строения от 23.06.2010) (овощехранилище, склад) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | (ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 2, п. 17 СП 3.13130.2009) | 01.11.2022 | |
| 2. | при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации не выполняется блокирование системы вентиляции, а именно не происходит ее отключение при получении сигнала «пожар» от системы автоматической пожарной сигнализации | (ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.24 СП 7.13130.2013) | 01.11.2022 | |
| 3. | не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | (п. 17 (б) Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») | 01.11.2022 | |
| 4. | при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации не выполняется отклю- | (ч. 1, 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о | 01.11.2022 | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| чение устройств разблокирования дверей эвакуационного выхода | | <p>требованиях пожарной безопасности», п. 26, п. 27 (а) Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)</p> | | |
|--|--|---|--|--|


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий бюджетным дошкольным образовательным учреждением г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 38» Михайлина Ольга Прокопьевна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Государственный инспектор Октябрьского АО г. Омска по пожарному надзору, капитан внутренней службы Поделец Максим Сергеевич
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)